



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в едином реестре
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

**Испытательная лаборатория
"Гарантия качества"
Общество с ограниченной ответственностью
"Гарантия Качества"**

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ
по проведению сертификационных испытаний продукции,
рег. № ССГБ RU.28СП01
действительно до 23 января 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «Гарантия качества»



М. Е. Фатеева

Протокол испытаний № 00624/ЕМ-16

***Добавки пластифицирующие и водоудерживающие, регулирующие
плотность, связность и удобоукладываемость кладочных растворов
серии «ХимКом Р».***

Полное наименование образца (пробы) продукции: Добавки пластифицирующие и водоудерживающие, регулирующие плотность, связность и удобоукладываемость кладочных растворов серии «ХимКом Р».

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХимКом Индустриал»,
Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Светлановское, 2-й Муринский пр-кт, д. 36, стр. 1, пом. 337Н, оф. 1201.
ИНН: 7802695039, ОГРН: 1197847182455.

НД на продукцию: ТУ 20.59.59-005-32966454-2021 «Добавки пластифицирующие и водоудерживающие, регулирующие плотность, связность и удобоукладываемость кладочных растворов серии «ХимКом Р»

Основания для проведения испытаний: Заявка № 644 от 01.09.2024 г.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХимКом Индустриал»,
Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Светлановское, 2-й Муринский пр-кт, д. 36, стр. 1, пом. 337Н.
ИНН: 7802695039, ОГРН: 1197847182455

Цель испытаний: ТУ 20.59.59-005-32966454-2021 «Добавки пластифицирующие и водоудерживающие, регулирующие плотность, связность и удобоукладываемость кладочных растворов серии «ХимКом Р»

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	–	нормативная документация;
ЭД	–	эксплуатационная документация;
КД	–	конструкторская документация;
ТУ	–	технические условия;
РЭ	–	руководство по эксплуатации.
С	–	соответствует
НП	–	требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды	21°C
Относительная влажность воздуха	61%
Атмосферное давление	754 мм рт. ст.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4	5
1	Внешний вид – ХимКом Р-1	ТУ 20.59.59-005-32966454-2021	Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневой	Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневой
2	Внешний вид – ХимКом Р-2		Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневой	Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневой
3	Внешний вид – ХимКом Р-3		Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневой	Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневой
4	Внешний вид – ХимКом Р-4		Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневой	Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневой
5	Внешний вид – ХимКом Антифриз Р		Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневой	Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневой
6	Массовая доля сухого вещества, % - ХимКом Р-1		16 ± 4	Соответствует
7	Массовая доля сухого вещества, % – ХимКом Р-2		Не нормируется	Не нормируется
8	Массовая доля сухого вещества, % – ХимКом Р-3		Не нормируется	Не нормируется
9	Массовая доля сухого вещества, % – ХимКом Р-4		Не нормируется	Не нормируется
10	Массовая доля сухого вещества, % – ХимКом Антифриз Р		Не нормируется	Не нормируется
11	Плотность, кг/м3 - ХимКом Р-1		1060 ± 20	Соответствует
12	Плотность, кг/м3 – ХимКом Р-2		1080 ± 20	Соответствует
13	Плотность, кг/м3 – ХимКом Р-3		1010 ± 20	Соответствует
14	Плотность, кг/м3 – ХимКом Р-4		1085 ± 20	Соответствует
15	Плотность, кг/м3 – ХимКом Антифриз Р		1075 ± 20	Соответствует
16	Водородный показатель pH – ХимКом Р-1		7,0 – 9,0	Соответствует
17	Водородный показатель pH – ХимКом Р-2		Не нормируется	Не нормируется
18	Водородный показатель pH – ХимКом Р-3		Не нормируется	Не нормируется
19	Водородный показатель pH – ХимКом Р-4		Не нормируется	Не нормируется
20	Водородный показатель pH – ХимКом Антифриз Р		Не нормируется	Не нормируется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проверенные образцы соответствуют: ТУ 20.59.59-005-32966454-2021 «Добавки пластифицирующие и водоудерживающие, регулирующие плотность, связность и удобоукладываемость кладочных растворов серии «ХимКом Р».

Ответственный:



Е. С. Секерин

*Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия.
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному (ым) образцу (ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят (ы) данный (ые) образец (цы), а также качество всей выпускаемой продукции данного вида.
3. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

**Испытательная лаборатория «Гарантия качества»
Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»
(ИЛ «Гарантия качества» ООО «Гарантия Качества»)**

*Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена.*